كهرباء لبنان
"مؤسسة عامة"
ELECTRICITE DU LIBAN
"Etablissement Public"

٢٢، شارع النهر- بيروت

Tel:01-442720...29
Fax: : 01: 583084

[إعلان]

رقم المحفوظات
رقم الصادر ٧٦٩

الموضوع : **طلب عرض أسعار للشراء بالفاتورة : أعمال صيانة المكتب بدائرة كابلات التوتر العالي المطمورة**

بيروت في ٢٠٢٦/١١/٤
ص.ب. ١٣١

المرجع : قانون الشراء العام
قرار مجلس الادارة رقم ٣٦٤-٢٠٢٣/١٩

بالإشارة إلى الموضوع والمرجع المبينين أعلاه،
تطلب مؤسسة كهرباء لبنان من جانبكم تقديم عرض أسعار للأشغال والمواد المطلوبة من خلال تعبئة النموذج المرفق مع التوقيع عليه، والصاق طابع مالي بقيمة ٥٠ ألف ليرة لبنانية عليه، في المبنى المركزي لمؤسسة كهرباء لبنان / المكتب المسبق الصنع رقم ٣٨، قبل الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم ٢٠٢٦/١١/١٩ (ضمن مغلف مقفل مكتوب على ظهره : شراء بالفاتورة / أعمال صيانة المكتب بدائرة كابلات التوتر العالي المطمورة).يتوجب على العارض معرفة المطلوب ، لتقديم العرض المناسب ولا يمكنه التذرع بعدم معرفة الأشغال المطلوبة ، أو وجود معوقات .

يمكنكم الاستفسار والتنسيق مع مصلحة صيانة المباني والآليات لمعرفة المواصفات والكميات والتفاصيل المرتبطة بالأعمال والمواد المطلوبة.

رئيس دائرة المباني بالإنابة
المهندسة سميرة حسين

رئيس مصلحة صيانة المباني والآليات
بالإنابة
المهندس عبدالله دندش

مدير الشؤون المشتركة
بالإنابة
المهندس طارق منصور

كهرباء لبنان مؤسسة عامة

ELECTRICITE DU LIBAN
"Etablissement Public"

كهرباء لبنان
"مؤسسة عامة"

طلب عروض اسعار تمهيداً لشراء بالفاتورة

الموضوع: شراء بالفاتورة صيانة المكتب بدائرة كابلات التوتر العالي المطمورة

No:AF /2026 رقم: ش ف /٢٠٢٦

Etablissement : مؤسسة.....
Adresse : العنوان.....
Téléphone / Fax : هاتف.....فاكس.....
Financial Number : رقم التسجيل لدى وزارة المالية.....
E –mail : عنوان الكتروني :.....
Date : التاريخ.....

VAT Nr : رقم التسجيل في TVA :

ترغب مؤسسة كهرباء لبنان بأن تعرضوا لها أسعاركم الافرادية لكل موقع مع تحديد العملة تحت طائلة استبعاد العرض، وذلك تمهيداً للشراء بالفاتورة عملاً بأحكام قانون راء العام رقم ٢٠٢١/٢٤٤ يمكن الحصول مجانا" على نسخة من طلب عروض الأسعار هذا من أمانة سر مؤسسة كهرباء لبنان-حرم المبنى المركزي-طريق النهر- بيروت غرفة ٣٨ أو عبر تحميله عن موقع مؤسسة كهرباء لبنان www.edl.gov.lb

البند	نوع الأعمال	الوحدة	الكمية	السعر الافرادي بدون ضريبة القيمة المضافة	السعر الاجمالي بدون ضريبة القيمة المضافة
١.	فك كل المعدات من السطح وإعادة تركيبها بعد عزل السطح.	مقطوع	١		
	السعر الإفرادي بدون TVA بالأحرف للمقطوع				
١.	فك المكيف وتسكير الفراغ بحجر الخفان مع توريق على الجانبين.	مقطوع	١		
	السعر الإفرادي بدون TVA بالأحرف للمقطوع				
٢.	تنظيف المهارب وإستحدث مهرب حيث يلزم	مقطوع	١		
	السعر الإفرادي بدون TVA بالأحرف للمقطوع				
٤.	صب باطون light weight concrete للتسريد للمهارب	م٢	٣٩		
	السعر الإفرادي بدون TVA بالأحرف للمتر المربع				
٥.	تركيب خزان ال مياه مع كل ما يلزم على القاعدة ترميم وتأهيل قاعدة خزان المياه القائمة، وتجهيزها وتغطيتها بغطاء حديدي مناسب، بحيث تُستخدم لاحقاً كقاعدة لتركيب خزان مياه بلاستيكي	عدد	١		
	السعر الإفرادي بدون TVA بالأحرف للعدد				

البند	نوع الأعمال	الوحدة	الكمية	السعر الافرادي بدون ضريبة القيمة المضافة	السعر الاجمالي بدون ضريبة القيمة المضافة
٦.	حف ومعالجة الشقوق ودهان أكريليك (عازل) وجهين للحيطان الخارجية (حسب تعليمات المصنع).	م٢	٥٧		
	السعر الإفرادي بدون TVA بالأحرف للمتر المربع				
٧.	صب بلاطة خرسانية مسلحة تحت سقف المطبخ والحمام المتصدع بعد تجهيزه وفقاً لأصول الفن عبر تشريك حديد التسليح ووضع قالب ثم صب الباطون عبر فتحات من السطح ومن ثم ومن ثم توريق ودهان وفقاً للأصول .	م٢	٤		
	السعر الإفرادي بدون TVA بالأحرف للمتر المربع				
٨.	دهان الحيطان الداخلية بعد حفها مع السقف على وجهين مع وضع معجونة حيث يلزم (حسب تعليمات المصنع).	م٢	٨٠		
	السعر الإفرادي بدون TVA بالأحرف للمتر المربع				
٩.	تمديد قساطل ظاهرة لمياه التغذية من الخزان للمطبخ والحمام	مقطوع	١		
	السعر الإفرادي بدون TVA بالأحرف للمقطوع				
١٠.	صيانة شبابيك الحديد ودهنها مع تركيب شبك : قياس ١,٥م x١م عدد ٢ (دهان ، فصالات، مسكة ...)	عدد	٢		
	السعر الإفرادي بدون TVA بالأحرف للعدد				
١١.	حف ودهان باب الحديد قياس ٩٠سم x٣٠٠سم وفقاً للأصول مع صيانته (دهان، فصالات، مسكة ...)	عدد	١		
	السعر الإفرادي بدون TVA بالأحرف للعدد				
١٢.	تقديم وتركيب خلاطات نوعية جيدة: خلاط للمجلى وخلاط للمغسلة.	عدد	٢		
	السعر الإفرادي بدون TVA بالأحرف للعدد				

البند	نوع الأعمال	الوحدة	الكمية	السعر الافرادي بدون ضريبة القيمة المضافة	السعر الاجمالي بدون ضريبة القيمة المضافة
١٢.	صيانة التمديدات الصحية في الحمام بالكامل: التأكد من سلامة عمل جميع تجهيزاته الصحية وشبكات تصريف المياه وتغذية مياه الخدمة، وإجراء الإصلاحات اللازمة وإعادة تشغيله والتأكد من حسن عمله.	عدد	١		
	السعر الإفرادي بدون TVA بالأحرف للعدد				
١٤.	صيانة التمديدات الصحية بالمطبخ بالكامل: التأكد من سلامة عمل جميع تجهيزاته الصحية وشبكات تصريف المياه وتغذية مياه الخدمة، وإجراء الإصلاحات اللازمة وإعادة تشغيله والتأكد من حسن عمله.	عدد	١		
	السعر الإفرادي بدون TVA بالأحرف للعدد				
١٥.	تقديم وتركيب قازان مع كافة التمديدات اللازمة (الصحية والكهربائية) سعة ١٠٠ ليتر .	عدد	١		
	السعر الإفرادي بدون TVA بالأحرف للعدد				
١٦.	إصلاح وتجديد الشبكة الكهربائية من خلال تنفيذ تمديدات كهربائية جديدة وفقاً للأصول الفنية والمواصفات المعتمدة وفقاً للخريطة المرفقة ، بما يشمل تأمين وتركيب جميع الكابلات والتمديدات والملحقات والتجهيزات اللازمة لإتمام الأعمال بصورة متكاملة، على أن تُنفّذ التمديدات بشكل ظاهر (Apparent)، وأن تكون محمية بواسطة قنوات مخصصة لتمرير وحماية الكابلات .(Cache-câbles) مع وصل سلك التأريض بشبكة تأريض المحطة.	مقطوع	١		
	السعر الإفرادي بدون TVA بالأحرف للمقطوع				
١٧.	توريد وتنفيذ عزل مائي لسطح خرساني باستخدام مادة البولي يوريثان(PU Waterproofing) ، شاملة تنظيف وتحضير السطح، وتطبيق طبقة الأساس والطبقات العازلة	م٢	٤٥		

البند	نوع الأعمال	الوحدة	الكمية	السعر الافرادي بدون ضريبة القيمة المضافة	السعر الاجمالي بدون ضريبة القيمة المضافة
	بالسماكة المعتمدة وفقاً لتعليمات الشركة المصنّعة، ومعالجة الزوايا والوزرات ومصارف المياه، وإجراء اختبار إحكام العزل، وكل ما يلزم لإنجاز العمل بصورة فنية سليمة، وفقاً للمواصفات الفنية المعتمدة.				
	السعر الإفرادي بدون TVA بالأحرف للمتر المربع				

يجب أن تخضع جميع المواد والتجهيزات للموافقة المسبقة.

	المجموع العام بدون ال TVA.....
	المجموع العام بدون ال TVA بالأحرف.....
	القيمة المضافة TVA .....
	القيمة المضافة TVA بالأحرف.....

ملاحظة على المتعهد إجراء إختبار بسد المهارب والمزاريب وتعبئة السطح مياه بسماكة ٢٥ سم لمدة ٣ أيام للتأكد من حسن تنفيذ الأعمال.

١- على العارض تقديم عرض أسعار فقط في حال توفر المواد/الأشغال/الخدمات وبالكميات المطلوبة لديه، وكل عرض غير موقع وعليه طابع ومختوم بختم المؤسسة يعتبر ملغى. يجب على العارض زيارة الموقع.

٢- يجب ألا تقل مهلة صلاحية العرض عن ٦٠ يوما" مضافاً إليها الفترة الزمنية التي يتعذر تنفيذ الأشغال فيها.

٣- يتم الدفع ضمن مهلة لا تتجاوز شهر بعد الاستلام الكمي والنوعي على أن يقدم المتعهد تعهد بحسن تنفيذ الأشغال لمدة خمس سنوات.

٤- إن مدة تنفيذ الأشغال شهرين من تاريخ ابلاغ العارض الفائز قبول عرضه مع اخذ بعين الإعتبار فصل هطول الأمطار والوقت المناسب للبدء بالتنفيذ.

٥- يجب إرفاق: ١- نسخة عن الاذاعة التجارية/ ٢ – نسخة عن شهادة التسجيل لدى مديرية الواردات/ ٣ – نسخة عن شهادة التسجيل لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة (في حال وجودها)، يُعتبر العارض فور تقديمه العرض مُلتزمًا برفع السرية المصرفية عن الحساب المصرفي الذي يودع فيه أو ينتقل إليه أي مبلغ من المال العام المتعلق بهذا التلزيم، سندًا للقرار رقم ١٧ تاريخ ١٢/ ٥/ ٢٠٢٠ الصادر عن مجلس الوزراء.

٦- ان الشروط الواردة أعلاه هي إلزامية وعلى العارض التقيد التام بها تحت طائلة استبعاد عرضه لعدم مطابقته للشروط الواردة في طلب الأسعار.

٧- يجب أن تشتمل الأسعار المقدمة كافة الرسوم والضرائب والتكاليف التي يجب أن يتضمنها السعر (بدلات نقل، شحن، كلفة القرطاسية،....)، وأن تكون نهائية.

٨- يُسمح لكل عارض بأن يقدم عرض أسعار واحداً فقط، ولا يُسمح له بتغيير عرضه. ولا تُجرى أية مفاوضات معه بشأن عرضه.

٩- يكون عرض الأسعار الفائز هو العرض الأدنى سعراً للمجموع العام الذي يفي باحتياجات مؤسسة كهرباء لبنان وبالمواصفات المشار إليها أعلاه.

١٠- تذكر مؤسسة كهرباء لبنان العارضين بضرورة التقيّد بكافة أحكام القانون رقم ٢٠٢١/٢٤٤، لاسيما التحلي بأقصى درجات النزاهة، وعدم ارتكاب أي من الممارسات أو الأعمال التي حظرها القانون.

١١- يتعهد العارض بتسليم الأشغال/اللوازم/الخدمات المدونة أعلاه ضمن المهلة المحددة أعلاه ووفق الأسعار المبينة أعلاه.

توقيع العارض

طابع 50000 ل.ل

مصلحة صيانة المباني والآليات

رئيس مصلحة صيانة المباني والآليات بالإنابة
المهندس عبدالله ندش

رئيس دائرة صيانة المباني بالإنابة
المهندس سميرة حسين

مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس طارق منصور

أعمال كهربائية في المكتب الخاص بدائرة
كابلات التوتر العالي المطورة .

- Prise Force 16A 1P+N+T (للتمكن من تشريج آلات الفحص) – كابلات 4 مم2 – مع قاطع 1P+N-16A لكل Prise – معدل المسافة من لوحة التوزيع 8أمتار –عدد 6.
- Prise Force 16A 1P+N+T خارجي مع علبة مقاومة للمطر (للتمكن من تشغيل العدة) – كابلات 4 مم2 بداخل قساطل ظاهرة – مع قاطع 1P+N-16A لكل Prise – معدل المسافة من لوحة التوزيع 12متر –عدد 2.
- Prise Force 20A 3P+N+T خارجي مع علبة مقاومة للمطر (للتمكن من تشغيل سيارة فحص الكابلات) – كابلات 6 مم2 بداخل قساطل ظاهرة – مع قاطع 4x20A – معدل المسافة من لوحة التوزيع 12متر –عدد 1.
- نقطة إنارة خارجية (للحد من أعمال السرقة) – كابلات 2.5 مم2 بداخل قساطل ظاهرة – مع قاطع 1P+N-10A – معدل المسافة من لوحة التوزيع 15متر –عدد 2.
- نقطة خارجية لكاميرا المراقبة (للحد من أعمال السرقة) – كابلات 2.5 مم2 بداخل قساطل ظاهرة – مع قاطع 1P+N-10A – معدل المسافة من لوحة التوزيع 15متر –عدد 1
- قاطع 1P+N-16A للقازان.
- قاطع 1P+N-20A لجهاز التكييف.
- قاطع 4x32A لآلة تكرير الزيت.
- قاطع Spare 1P+N-16A – عدد3.
- قاطع مركزي 4x63A.
- لوحة توزيع كهربائية – ظاهر بحجم 32Module أو ما يعادله

SDB Hazmieh
48 Module Panel

